

北楼五层改造区空调风平面图 1:150

- 备注: 1.未标注标高内风管均贴大墙底安装,管顶平墙。
2.多联式室内机能参数、接风管尺寸及风口尺寸详设备表。
3.多联式空调室内机安装位置、风口尺寸及安装位置应结合现场装修修而定。
4.并流在原有内机位置进行改造更换,减少吊顶新数量。
5.多联式空调室内机控制面板建议安装在原有面板位置。
6.为节省层高,当管顶交叉时,应提前做好合理管线排序。
7.当保温层增补时,需留保温口,洞口尺寸为风管尺寸+100mm,周边缝隙用防火材料封堵。
8.阴影区范围不在本次改造设计范围内。本次改造设计不涉及消防部分、楼梯间部分,仍按原设计。
本次改造设计不涉及新风系统部分。

序号 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE
施工图审查批准单位 EXAMINE BY/DATE		

施工圖書登記證
EXAMINE DOCUMENTARY EVIDENCE BY/DATE

圖章 SEAL


华建集团

ARCPLUS
QISA 上海建筑设计研究院有限公司
Institute Of Shanghai Architectural Design & Research (Co., Ltd.)

设计证书甲级编号 A131003895

合作设计单位
CO-OPERATED WITH

审查人/日期 滕沢 穎

审定人/日期 AUTHORIZED FOR ISSUE BY/DATE	胡 洪	
--	-----	---


设计总负责人/日期
DESIGN CHIEF/DATE

蔡培明

蔡培明

专业负责人/日期 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY/DATE	周国祥	周国祥
校对/日期 CHECKED BY/DATE	宋紫薇	宋紫薇

DESIGNED BY/DATE	周国祥	周国祥
------------------	-----	-----

制 图 人/日期 DRAFTSMAN BY/DATE	周国祥	
建 造 单 位		

建设单位	中国建设银行股份有限公司厦门市分行
项目名称	

PROJECT	建行研发楼部分房间空调更新及配套改造
子项名称	

图名 DRAWING TITLE	北楼五层改造区空调风平面图
---------------------	---------------

工程编号 JOB 02	2024-XM-XY02	阶段 STATUS	施工图
比例 1:100		专业 暖通	

SCALE	1:100	DISCIPLINE	暖通
日期 DATE	2024.02	图别、图号 DRAWING NO.	01-02